



Produzione e distribuzione di En. Elettrica

IMPRESA CAMPO ELETTRICITA' I.C.EL. S.R.L.
LEVANZO

REGOLA TECNICA PER LA CONNESSIONE ALLA RETE DI BASSA TENSIONE

L'art. 3.3.c dell'allegato C della delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 199/11,(TIC) individua nella norma CEI 0-21 la regola tecnica per la connessione (RTC) alla rete pubblica di bassa tensione che Utenti e Distributori hanno il preciso obbligo di rispettare. Per quanto precisato nella premessa alla norma CEI 0-21 essa è in vigore integralmente per la parte riguardante la connessione degli Utenti passivi (connessioni in prelievo). Per quanto riguarda la connessione degli Utenti attivi la stessa norma è obbligata dalla delibera dell'Autorità dell'Energia Elettrica ed il Gas ARG/elt 187/11,(aggiornamento del TICA) all'art. 33.2 con le limitazioni temporali richiamate nella prefazione nazionale inserite nella norma stessa. Per quanto sopra, nella dichiarazione di conformità che dovrà essere consegnata al distributore ai sensi dell'art. 8.3 del DM 37/08, dovrà obbligatoriamente esplicitarsi il rispetto della norma CEI 0-21 tra l'elenco delle norme tecniche applicate.